

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	172	LRA Berchtesgadener Land	321-8240-7-1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	172	LRA Berchtesgadener Land	321-8240-7-1
Betreiber	[Name]	Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co.KG		
Standort	[Bezeichnung]	Werk		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Max- Aicher- Allee 1+2	83404	Ainring - Hammerau
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Umformung von Stahl durch Warmwalzen mit einer Kapazität je Stunde von 20 t oder mehr		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	Nr. 3.6.1.1(E)		Anhang I Nr. 2.3.a)

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	11./12.04.2022	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]	X	Auflagen Lärmschutz und Luftreinhaltung, insbesondere Messberichte	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Luftreinhaltung: IGW NOx von RHO3 im Rahmen der letzten Messung für die Aufheizphase nicht eingehalten	Optimierung der Einstellung bzw. Beschaffung von neuen Brennern; Der RHO 3 verbleibt bis auf Weiteres grundsätzlich im Dauerbetrieb und ggf. notwendige Anfahrvorgänge bzw. die Aufheizphasen werden schriftlich dokumentiert	ab sofort	Wiederholungsmessung am 21.-26.06.2022: Einhaltung IGW für die Haltephase –und für die	14.07.2022
--	--	-----------	---	------------

			Anfahrphase nachgewiesen	
--	--	--	--------------------------	--

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

Stand: 06/2021